

Ludów Polski, dn. 04 czerwiec 2020 r.

**Wszyscy,
którzy pobrali SIWZ**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę częściową stolarki okiennej w budynku internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim 16, 57-100 Strzelin

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania.

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie parametrów technicznych okien:- czy okna mają być wymienione zgodnie z parametrami technicznymi określonymi w SIWZ, czyli współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ i pakiet 2-szybowy o współczynniku przenikania ciepła dla szyby $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$?- czy zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, czyli współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ z pakietem 3-szybowy o współczynniku przenikania ciepła dla szyby $U \leq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$? (przepis obowiązuje do końca 2020 r.).

Nadmieniam, że od 01.01.2021 roku wymagany współczynnik przenikania ciepła dla całego okna będzie wynosił $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w zakresie parametrów technicznych i określa współczynnik przenikania ciepła dla całego okna: $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ z pakietem 2-szybowym o współczynniku przenikania ciepła dla pakietu $U \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Pytanie nr 2

Czy przed podpisaniem umowy lub na jakimkolwiek etapie wykonawstwa Zamawiający będzie żądał przedstawienia od Wykonawcy Kosztorysu ofertowego?

Odpowiedź nr 2

Tak. Przy podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi kosztorys.

Pytanie nr 3

Proszę potwierdzić, że budynek internatu, w którym będzie wymieniana stolarka okienna - nie jest budynkiem zamieszkania zbiorowego dla którego obowiązuje stawka podatku VAT 8%. W Formularzu

Numer sprawy: 1/2020

ofertowym- stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ podano stawkę podatku VAT- 23%, co sugeruje że budynek internatu nie jest zamieszkały.

Odpowiedź nr 3

Budynek internatu, w którym będzie wymieniana stolarka okienna jest budynkiem zamieszkania zbiorowego. Wykonawca ma obowiązek obliczyć **cenę oferty według stawki 23 %**.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP oraz w związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedłuża termin złożenia i otwarcia ofert:

Pkt 7 SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ppkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 otrzymuje brzmienie:

1. Miejsce oraz termin składania ofert: ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 22.06.2020 r. do godz.11.00** w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim, Ludów Polski 16, 57-100 Strzelin.
2. Oferta złożona po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana. Zamawiający niezwłocznie zwróci ją na podany przez Wykonawcę adres.
3. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane na adres Zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenie: przetarg nieograniczony na: **„Wymianę częściową stolarki okiennej w budynku internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim 16, 57-100 Strzelin nr sprawy 01/2020” – nie otwierać przed terminem 22.06.2020 r. godz.11.10”** .
4. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę pod warunkiem, że zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty nastąpi przed upływem terminu do składania ofert i złożone będzie według takich samych wymagań jak składana oferta odpowiednio oznakowanych - z dopiskiem odpowiednio: "ZMIANA OFERTY" lub „WYCOFANIE OFERTY".
6. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 22.06.2020 r. o godz.11.10** w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim, Ludów Polski 16, 57-100 Strzelin w gabinecie Dyrektora (wejście przez sekretariat).

Dyrektor

/-/ Anna Banaś